



## MÉRETEK



## BEÉPÍTÉSI JAVASLAT


### Falsíkra való rögzítés

A légszelep közvetlenül illeszkedik a síkra, melyet 125 mm átmérőjű flexibilis vagy merev csővel kell csatlakoztatni a légcsatorna rendszerhez. A gumis peremes tömítés biztosítja a szoros illeszkedést és tömítést.


### Mennyezetbe való rögzítés

A légszelepet egy 3-karmos gipszkarton hüvellyel, illetve NA125 mm átmérőjű mennyezetbe süllyesztett (konyhai alkalmazás), vagy NA125/80 mm átmérőjű mennyezetbe süllyesztett hüvellyel (WC/fürdőszobai alkalmazás) lehet felszerelni.


NA125 mm, 3-karmos  
gipszkarton hüvely



NA125/80 mm, 3-karmos  
gipszkarton hüvely



Kábelvezető:



Mennyezetbe süllyesztett hüvely méretei (átm. x w):

125 mm x 275 mm

125/80 x 300 mm

