

	V [m ³ /h]	Δp [Pa]	t _{be} [°C]	t _{ki} [°C]	P [kW]	qr [kg/h]	Δpr [kPa]
CWK-DX-315	500	9.2	25.0	14.3	3	45	0.61
		10.2	28.0	15.7	4	57	0.98
	1000	24.6	25.0	16.5	5	69	1.40
		27.2	28.0	18.3	6	88	2.26
	1500	45.6	25.0	17.8	6	86	2.16
		50.5	28.0	19.8	7	110	3.50
CWK-DX-400	1000	14.6	25.0	15.3	5	71	1.01
		16.1	28.0	17.0	7	101	1.98
	1500	26.4	25.0	16.7	7	101	1.97
		29.2	28.0	18.5	9	129	3.18
	2000	41.0	25.0	17.5	8	120	2.75
		45.4	28.0	19.5	10	153	4.40
CWK-DX-500	2000	19.0	25.0	15.8	10	151	1.98
		20.9	28.0	17.5	13	192	3.18
	2500	26.4	25.0	16.5	12	173	2.58
		29.1	28.0	18.3	15	221	4.17
	3000	34.8	25.0	17.1	13	191	3.15
		38.5	28.0	19.0	16	244	5.10
CWK-DX-630	3000	19.0	25.0	15.9	15	223	1.32
		21.0	28.0	17.6	19	285	2.12
	3500	23.9	25.0	16.4	16	244	1.57
		26.4	28.0	18.2	21	312	2.52
	4000	29.2	25.0	16.8	18	265	1.84
		32.3	28.0	18.7	23	337	2.94
CWK-DX-710	4000	18.2	25.0	15.7	21	305	1.08
		20.1	28.0	17.5	26	385	1.71
	4500	21.7	25.0	16.1	22	327	1.24
		23.9	28.0	17.9	28	415	1.98
	5000	25.3	25.0	16.5	23	345	1.38
		28.0	28.0	18.3	30	441	2.24

A fenti adatok R410A hűtőközegre, 5°C-os elpárolgási hőmérséklet mellett értendők!

V = Levegőmennyiség [m³/h]

Δp = Kalorifer száraz levegő nyomásesése [Pa]

t_{be} = Kaloriferbe belépő hőmérséklet [°C] 45% páratartalom

t_{ki} = Kaloriferből kilépő hőmérséklet [°C]

P = Teljesítmény [kW]

qr = Hűtőközeg tömegáram [kg/h]

Δpr = Hűtőközeg nyomásesése [kPa]



2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park



info@cairox.hu



+36 23 44 41 33